



EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di Conformità UE

We:



Noi:

EXOR International S.p.A.
Via Monte Fiorino, 13
37057 San Giovanni Lupatoto (Verona) Italy
Tel. +39 045 8750404 – Fax +39 045 8779023
e-mail: ufficio.norme@exorint.com

as manufacturer declare under our responsibility that:
in qualità di fabbricante dichiariamo sotto la nostra responsabilità che:

HMI Product Series: <i>Prodotti HMI serie:</i>	Product Code: <i>Codice prodotto:</i>
eX705	+EX705U5P1 +EX705U5PX +EX705U5PY
eX707	+EX707U5P1 +EX707U5PX +EX707U5PY +EX707U5PZ
eX710	+EX710U5P1 +EX710U5PX +EX710U5PY +EX710U5PZ
eX712	+EX712U5P1
eX715	+EX715U5P1 +EX715U5PX +EX715U5PY +EX715U5PZ
eX721	+EX721U5P1 +EX721U5PX +EX721U5PY +EX721U5PZ
eX707G	+EX707GU5P1 +EX707GU5PY
eX710G	+EX710GU5P1 +EX710GU5PY

to which this declaration relates, are in conformity with:
al quale questa dichiarazione si riferisce, sono conformi:

<p>the following directives: <i>alle seguenti direttive:</i></p>	<p>following the provisions of the standards: <i>in base a quanto previsto dagli standards:</i></p>
<p>Directive 2014/30/EU <i>Direttiva 2014/30/UE</i> <i>(EMC)</i></p>	<p>EN IEC 61000-6-2: 2019</p> <p>EN 61000-4-29: 2000</p> <p>EN IEC 61000-6-4: 2019</p> <p>EN 60945: 2002</p>
<p>Directive 2014/34/ EU * <i>Direttiva 2014/34/ UE *</i> <i>(ATEX)</i></p>	<p>EN IEC 60079-0: 2018 *</p> <p>EN IEC 60079-7: 2015 + A1: 2018*</p> <p>EN 60079-31: 2014 *</p> <p>* Only on EXOR HMI with the following Marking: * <i>Solamente su HMI EXOR con la seguente marcatura:</i></p> <p> II 3G Ex ec IIC T5...T4 Gc</p> <p> II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc</p> <p>Certificate No.: <i>Certificato No.:</i> DEMKO 17 ATEX 1871X – Rev.9</p> <p>Notified body: <i>Organismo notificato:</i> UL International Demko A/S, Borupvang 5A, 2750 Ballerup Denmark</p>
<p>Directive 2014/35/EU <i>Direttiva 2014/35/ UE</i> <i>(LVD)</i></p>	<p>EN 61010-1: 2010 + A1:2019 + AC:2019-04</p> <p>EN IEC 61010-2-201: 2018</p>
<p>Directive 2011/65/EU and Delegated Directive (EU) 2015/863 <i>Direttiva 2011/65/UE e</i> <i>Direttiva Delegata (UE) 2015/863</i></p>	<p>EN IEC 63000: 2018</p>

when installed in accordance with User Manual Specifications.
quando installati in accordo alle specifiche del manuale d'uso.

Restrictions

When installed in other products or as part of an assembly, EMC characteristics can be affected. So in this case the manufacturer of the end product has to check the EMC characteristics again to ensure they are still in compliance with EMC Directive.

Limitazioni

Quando installato in altri prodotti o come parte di un insieme, le caratteristiche EMC possono essere alterate. Pertanto, in tal caso, il costruttore del prodotto finito deve verificare nuovamente le caratteristiche EMC per assicurarsi che siano ancora in conformità con la Direttiva EMC.

Date: San Giovanni Lupatoto, 04/01/2024

Data:

Title: General Manager

Titolo:

Signature: Pace Giuseppe

Firma:

EXOR
EXOR International S.p.A.